

► Powerpack Projektierungsdaten

NENNLEISTUNG	NETZLEITUNG *	ABSICHERUNG IN NSHV *	DAUER-KURZSCHLUSSSTROM (3-POL.-KURZSCHLUSS)	DAUER-KURZSCHLUSSSTROM (1-POL.-KURZSCHLUSS)	MAX. VERBRAUCHERSICHERUNG	ABMESSUNG BEI 1,5h NOTBETRIEB **	GEWICHT
kVA	mm ²	A	A	A	A	H x B x T (mm)	t
10	5x10	50	81	200	20	1800 x 2400 x 600	2,2
15	5x16	63	190	475	35	1850 x 2600 x 600	2,4
20	5x16	63	190	475	35	2000 x 2400 x 800	2,7
25	4x25/16	80	230	570	50	2000 x 2800 x 800	3,0
35	4x35/16	100	260	650	63	2000 x 3000 x 800	3,5
45	4x50/35	125	320	800	80	2000 x 3400 x 800	4,1
55	4x70/35	160	390	980	100	2000 x 3600 x 800	4,7
65	4x95/50	200	440	1100	100	2000 x 4050 x 800	5,9
80	4x95/50	200	490	1220	125	2150 x 4200 x 800	7,2
100	4x120/70	250	650	1620	160	2150 x 4800 x 800	8,4
120	4x150/70	315	720	1800	200	2150 x 5800 x 800	10,3

*
Achtung:
Werden mehrere
Aufzüge versorgt,
erhöhen sich
Querschnitt und
Absicherung
entsprechend.



**
Die Abmessungen
können sich durch
abweichende
Versorgungszeiten
oder Anzahl und Art
der Verbraucher-
abgänge ändern.

