



PRÜFBUCH

für elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke
nach DIN VDE 0100-718
und VDE 0108-100

Wartungsvertrag Nr.:

Revision am: _____

- 1.**
- a) Spez. Gewicht geprüft / Dest. Wasser nachgefüllt ja nein
Spez. Gewicht _____ kg/l Temperatur: _____ °C
- b) Polmuttern nachgezogen ja nein
Zellenverbindungen gefettet ja nein
Raumbelüftung i.O. n.i.O. natürlich zwangsbelüftet

2.1

- a) Ladestrom (I_{NENN}) _____ A _____ V
- b) Umschaltung auf Erhaltungsladung
bei ($U_{2\text{te Kennl.}}$) _____ A _____ V
- c) Erhaltungsladestrom (U_K) _____ A _____ V
- d) Ausgleichsladung durchgeführt ja nein

2.2

- a) Dauerlicht Netz: _____ A _____ V
Batterie: _____ A _____ V
- b) Bereitschaftslicht Netz: _____ A _____ V
Batterie: _____ A _____ V
- c) Selbstlöschung Handabschaltung
- d) Störmeldetableau vorhanden
Standort: _____ i.O. n.i.O.

- 3.** Einschaltdauer der Sicherheitsbeleuchtung: _____ h

Sonstiges / Bemerkungen:

Ergebnis der Wartung: Anlage i.O. Anlage nicht in Ordnung

Datum / Unterschrift:

Fa:

Sicherheitsbeleuchtungsgerät

Typ:

Geräte-Nr.:

Fabrik-Nr.:

Zentral-Batterie

Typ:

Auftrags-Nr.:

Inbetriebnahme erfolgte

am:

durch (Herrn / Firma):

Gessler Service GmbH

Dieselstraße 4

63110 Rodgau

Telefon +49 (0) 61 06 / 87 09-20

Telefax +49 (0) 61 06 / 87 09-70

E-Mail: service@gessler.de

Internet: www.gessler.de